

Số: 712/BC-CAP

Hạp Lĩnh, ngày 11 tháng 6 năm 2026

BÁO CÁO

Kết quả khảo sát tình hình an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại TDP Thượng, phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh

Căn cứ Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 29/05/2026 của UBND phường Hạp Lĩnh về việc xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” và “Điểm chữa cháy công cộng” trên địa bàn phường Hạp Lĩnh năm 2026.

Công an phường Hạp Lĩnh xây dựng báo cáo khảo sát tình hình an toàn PCCC và CNCH tại các hộ gia đình từ số nhà 698 đến 712, đường Nguyễn Trãi, TDP Thượng, phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh kết quả như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Số nhà 698 đến số nhà 712, đường Nguyễn Trãi, TDP Thượng, phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh gồm có 07 hộ gia đình sinh sống, trong đó có nhiều nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh hàng hóa dễ cháy, cụ thể: 01 hộ gia đình kinh doanh dịch vụ giặt là; 01 hộ gia đình kinh doanh đồ điện nước; 01 hộ gia đình kinh doanh tạp hóa; 01 hộ gia đình kinh doanh đồ câu; còn lại là các nhà ở.

Do đặc điểm vừa ở vừa kết hợp sản xuất, kinh doanh nên thường tập trung nhiều hàng hóa, vật tư, vật liệu dễ cháy và bố trí tại sàn các tầng, cầu thang..., tại tầng 1 thường bố trí kết hợp nơi để ô tô, xe máy, bếp đun nấu và các vật dụng sinh hoạt khác; cửa ra vào chính thường là cửa xếp, cửa cuốn...

Đối với các tầng trên mặt ngoài, phía trước thường bố trí biển quảng cáo, biển hiệu cửa hàng. Việc thoát nạn (nếu có tình huống cháy, nổ xảy ra) sẽ rất khó khăn và dễ bị ngạt khói.

Hệ thống giao thông đôi khi ách tắc, mạng lưới đường dây điện, dây viễn thông mắc ngang qua gây khó khăn cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp cận để chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đa số các hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh đều đã trang bị phương tiện chữa cháy tuy nhiên chất lượng còn hạn chế, do đó chưa kịp thời xử lý dứt điểm được đám cháy ban đầu mới phát sinh, khi lực lượng Cảnh sát PCCC đến đám cháy đã phát triển lớn, khó cứu chữa.

- Hàng hóa, vật tư trong các hộ kinh doanh nhiều, khi cháy, nổ xảy ra dẫn đến nhiệt độ cao và khói gây nguy hiểm. Một số hộ gia đình chỉ có 01 lối thoát nạn duy nhất.

- Các hộ gia đình không trang bị bình chữa cháy hoặc đã trang bị phương tiện chữa cháy nhưng chưa đảm bảo để xử lý khi có sự cố cháy xảy ra.

3. Kiến nghị, đề xuất:

Căn cứ tình hình thực tế về an toàn phòng cháy chữa cháy và tình hình ANTT tại địa bàn và nguyện vọng của Cấp ủy, Ban lãnh đạo, các ban ngành, đoàn thể tổ dân phố, đặc biệt là các hộ gia đình, xét thấy cần thiết thành lập mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy” từ số nhà 698 đến 712, đường Nguyễn Trãi, TDP Thượng, phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh nhằm tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.

Vậy Công an phường Hạp Lĩnh báo cáo đề Đảng ủy, UBND phường xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT ĐU, UBND phường (b/c);
- Lưu: CAP.

**KT. TRƯỞNG CÔNG AN PHƯỜNG
PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN PHƯỜNG**



Thiếu tá Nguyễn Hữu Trường